

Комитет по образованию администрации
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

**Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
«Муринский детский сад комбинированного вида № 3»
(МДОБУ «Муринский ДСКВ № 3»)**

ПРИКАЗ

29.08.2025

№ 125

г. Мурино

**Об установлении противопожарного
режима и назначении лиц, ответственных
за пожарную безопасность МДОБУ
«Муринский ДСКВ № 3» в 2025-2026
учебном году**

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и в целях организации работы по обеспечению противопожарной защиты зданий, помещений, территорий и усиления контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в МДОБУ «Муринский ДСКВ № 3» (далее – Учреждение),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за пожарную безопасность, а также за организацию мероприятий по поддержанию должного уровня пожарной безопасности в МДОБУ «Муринский ДСКВ № 3» заместителя заведующего по безопасности Пильщикова Н.В.
2. Заместителю заведующего по безопасности Пильщиковой Н.В.:
 - 2.1. Утвердить план противопожарных мероприятий МДОБУ «Муринский ДСКВ № 3» на 2025 – 2026 учебный год (Приложение № 1).
 - 2.2. Утвердить Порядок действия на случай возникновения пожара и других ЧС в структурных подразделениях МДОБУ «Муринский ДСКВ №3» (Приложение № 2).
3. Назначить ответственными за пожарную безопасность в МДОБУ «Муринский ДСКВ № 3», расположенных по адресам:
 - Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, бульвар Менделеева, д. 3, к. 1 - заведующего хозяйством Вишневскую Н.В.;
 - Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, Петровский бульвар, д.3, к. 1 – заведующий хозяйством Каранаева Н.А.;
 - Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Екатерининская, д. 8, к. 2 – заведующего хозяйством Волкову О.Т.;
 - Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Екатерининская, д. 12, - заведующего хозяйством Буланину Н.В.
4. Назначить ответственными за противопожарное состояние зданий, складских и подсобных помещений, систем отопления и вентиляции, а также за содержание в

надлежащем состоянии и правильную эксплуатацию первичных средств пожаротушения в структурных подразделениях заведующих хозяйством соответствующих структурных подразделений.

5. Назначить в соответствующих структурных подразделениях ответственными за противопожарное состояние:

- помещений групп - воспитателей, младших воспитателей;
- пищеблоков, продуктовых кладовых – заведующих хозяйством;
- медицинских кабинетов и изоляторов – заведующих хозяйством;
- музыкально-спортивных залов - инструкторов по физической культуре, музыкальных руководителей;
- прачечных и гладильных - машинистов по стирке и ремонту спецодежды;
- помещений чистого белья – кастелянши;
- служебных и общих помещений - заведующих хозяйством;
- подвальных помещений – рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий;
- в кабинетах - работников учреждения, рабочие места которых находятся в соответствующих рабочих кабинетах (Приложение № 3);
- в помещении охраны – заведующие хозяйством.

6. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности в соответствующих структурных подразделениях в нерабочее время, а также в выходные и нерабочие праздничные дни возложить в соответствии с графиками дежурств на объектах на сотрудников охраны охранной организации, осуществляющей непосредственную охрану территорий и зданий МДОБУ «Муринский ДСКВ № 3» на договорной основе.

7. Ответственным за пожарную безопасность и противопожарное состояние в своей работе руководствоваться федеральными законами, иными нормативными актами, регулирующими вопросы пожарной безопасности, а также требованиями инструкции «О мерах пожарной безопасности», действующей в Учреждении.

8. Ответственным за пожарную безопасность постоянно следить за противопожарным состоянием закрепленных помещений, ежедневно проверять противопожарное состояние перед их закрытием.

9. Установить в МДОБУ «Муринский ДСКВ № 3» следующий противопожарный режим:

9.1. Запретить курение во всех помещениях и на прилегающей территории Учреждения.

9.2. Запретить разведение открытого огня в помещениях и на прилегающей территории Учреждения (сжигание мусора, сухой травы, опавших листьев деревьев, использование источников открытого огня: спички, свечи, керосиновые лампы и др.).

9.3. Запретить хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (красок, лаков, растворителей, бензина, масла и др.), пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов в подвалах и цокольных этажах, а также во всех помещениях учреждения, в которых могут находиться люди. Горючие и смазочные материалы (ГСМ) для агрегатов и механизмов хранить в закрытых на замок и опечатанных металлических ящиках. Ящики с ГСМ хранить в технических помещениях, не имеющих общих входных групп с внутренними помещениями здания, оборудованных в соответствии с противопожарными требованиями. Доступ лиц к указанным помещениям ограничить работниками, привлекаемыми для выполнения соответствующих видов работ с использованием ГСМ.

9.4. Запретить:

- блокирование дверей эвакуационных выходов;
- хранение и (или) размещение, в том числе временное, на путях эвакуации и эвакуационных выходах, проходах, коридорах, тамбурах, на лестничных площадках, маршах лестниц, под лестничными маршами, в дверных проемах, и т.д. различного имущества, материалов, изделий, мебели, оборудования и других предметов;
- размещение мебели, оборудования и других предметов на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов, в переходах между секциями и выходами на наружные эвакуационные выходы;
- фиксацию самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, и тамбуров в открытом положении, если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре;
- снятие предусмотренных проектной документацией дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, тамбуров и лестничных клеток, других дверей, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.

9.5. Проводить временные пожароопасные работы (электросварка, газосварка и др.) только при полном отсутствии в зданиях обучающихся и педагогического персонала Учреждения. Обеспечивать места проведения этих работ огнетушителями, запасом воды, песка, другими первичными средствами пожаротушения. После окончания работ тщательно осматривать места их проведения на отсутствие очагов возгорания в течение не менее 4 (четырёх) часов.

9.6. Не оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

9.7. Не оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

9.8. Запретить использование в групповых помещениях зданий Учреждения электрических чайников, переносных обогревательных электроприборов, а также обогревателей с инфракрасным излучением.

9.10. Запретить использование первичных средств пожаротушения, пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара.

9.11. Воспитателям ежедневно перед началом занятий в группах доводить до обучающихся порядок и пути эвакуации из помещений групп.

9.12. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть, оповестить людей о пожаре и эвакуировать их из здания, используя все возможные эвакуационные выходы. По возможности приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.

9.13. В случае возникновения пожара необходимо обесточить электросеть здания рубильником, находящимся:

- Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, бульвар Менделеева, д. 3,

к. 1 - в распределительном щите, расположенном в электрощитовой подвального помещения жилого дома;

- Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, Петровский бульвар, д.3, к. 1 – в распределительном щите, расположенном в электрощитовой в коридоре напротив музыкально-спортивного зала;

- Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Екатерининская, д. 8, к. 2 – в распределительном щите, расположенном в электрощитовой за территорией Учреждения;

- Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Екатерининская, д. 12, - в распределительном щите, расположенном в электрощитовой в коридоре напротив медицинского блока.

10. Ответственному за пожарную безопасность:

- организовать оснащение всех подразделений Учреждения необходимым количеством огнетушителей в соответствии с действующими нормативами, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя;

- обеспечить наличие на видных местах поэтажных планов эвакуации из здания в случае возникновения пожара;

- организовывать проведение противопожарных инструктажей в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- организовывать обучение сотрудников Учреждения правильному использованию первичных средств пожаротушения и индивидуальных средств защиты;

- не реже одного раза в полугодие организовывать проведение специальных учебных тренировок по эвакуации обучающихся и работников учреждения с целью отработки, и закрепления практических навыков при возникновении возможных чрезвычайных ситуаций;

- не реже двух раз в год (весной и осенью) организовывать проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода, а также не реже одного раза в год организовывать перекатку пожарных рукавов с составлением соответствующих актов;

- проводить совместно с организациями, осуществляющими техническое обслуживание противопожарного инженерно-технического оборудования, мониторинги работоспособности средств, обеспечивающих пожарную безопасность.

11. Ответственным за пожарную безопасность в структурных подразделениях учреждения:

- организовать в соответствии с требованиями нормативных документов и в целях обеспечения пожарной безопасности мероприятия по содержанию территорий, зданий, сооружений и помещений соответствующих структурных подразделений;

- обеспечить наличие на видных местах знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы, а также табличек с фамилиями ответственных за пожарную безопасность в помещениях;

- обеспечить содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, а также их очистку от снега и наледи в зимнее время;

- обеспечить исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей. Не допускать установку каких-либо приспособлений, препятствующих нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств).

12. Заведующим хозяйством всех подразделений:

- обеспечить на противопожарных дверях наличие и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов приспособлений для самозакрывания;

- обеспечить исправность, своевременное обслуживание, ремонт и укомплектованность пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода (при наличии), а также обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории структурных подразделений (при наличии);

- регулярно, с периодичностью не реже, чем один раз год, организовывать проведение профилактической очистки вентиляционных камер, фильтров, воздухопроводов в зданиях структурных подразделений учреждения;

- обеспечить в структурных подразделениях исправными электрическими фонарями и запасными батарейками к ним групповые детские помещения, помещения электрощитовых, пищеблоков и прачечных из расчета 1 (один) исправный электрический фонарь с 1 (одной) запасной батарейкой на группу, электрощитовую, пищеблок, прачечную;

- обеспечить в соответствующих структурных подразделениях надежное крепление к полу ковров, ковровых дорожек, укладываемых на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах;

- не допускать размещения мебели, оборудования и других предметов, в том числе уборочного инвентаря и материалов, на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, а также не допускать устройства в тамбурах выходов сушилок, вешалок для одежды и гардеробов;

- обеспечить наличие запоров на дверях эвакуационных выходов с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа.

13. Всем работникам Учреждения проходить противопожарный инструктаж не реже двух раз в год. Лиц, не прошедших противопожарный инструктаж к работе не допускать.

14. Установить порядок действий в случае возникновения пожара в Учреждении в соответствии с утвержденными планами эвакуации.

15. Назначить ответственными за использование системы оповещения и управления эвакуацией для оповещения о возникновении пожара дежурного администратора и сотрудника охраны Учреждения в соответствии с графиками дежурств.

16. Всем работникам Учреждения и сотрудникам охраны строго выполнять правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все необходимые меры к эвакуации людей и тушению пожара.

17. Делопроизводителю довести настоящий приказ до всех работников в части его касающейся.

18. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий



Э.И. Волкова

С приказом ознакомлены:

Заместитель заведующего
по безопасности
Заведующий хозяйством



Н.В. Пильщикова
Н.В. Вишневская